

Checkliste
für Tierhalter und Veterinärbehörden
zur Auslegung und Überwachung von Alarm- und Notstromanlagen
in Nutztierhaltungen

Betrieb:	Stall:	Datum:
-----------------	---------------	---------------

			<i>Maßnahmen</i>
1. Alarmanlage			
1.1. Stromversorgung			
unterbrechungsfreie Stromversorgung	ja	nein	
netzspannungsunabhängiger Notbetrieb (in Stunden)	≥ 2	< 2	
Akku- / Batterie- Wechsel- Intervall (in Jahren)	≤ 5	> 5	
1.2. Funktionsanzeigen			
Betriebsbereitschaft	ja	nein	
Akku- / Batterie- Ladezustand	ja	nein	
Alarmauslösung	ja	nein	
1.3. Alarmkriterien			
Ausfall der Alarmanlage	ja	nein	
Über- und Unterschreiten von Temperaturgrenzwerten	ja	nein	
Netzspannungsausfall	ja	nein	
Auslösen von Überspannungsschutzgeräten	ja	nein	
Auslösen von Fehlerstromschutzeinrichtungen	ja	nein	
Auslösen von Motorschutzschaltern	ja	nein	
Gefahrenmeldung bei Tränkwassermangel bzw. Tränkwasserleitungsschaden	ja	nein	
Brandmeldung	ja	nein	
1.4. Alarmierung			
Alarmauslösung bei Störfällen	ja	nein	
Signaleinrichtung (optisch und akustisch)	ja	nein	
Telefonwahlgerät	ja	nein	
Meldemedien	> 1	1	
Teilnehmer der Meldelinie	> 1	1	
Wahlwiederholung bis ein Teilnehmer die Störung quittiert	ja	nein	
1.5. Alarmquittierung / -dokumentation			
Quittierung im Stall / in der Stallanlage	ja	nein	
Dokumentation der Störfälle für mindestens 3 Tage	ja	nein	

1.6. Prüfung der Betriebsbereitschaft			
vor Inbetriebsetzung der Anlage bzw. nach Fehlalarm	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
tägliche Sichtprüfung der Funktionsanzeigen der Alarmanlage einschließlich des Telefonwahlgerätes	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
wöchentliches Auslösen eines Probealarms und Kontrolle der Alarmweiterleitung	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
vierteljährliche Prüfung der Brandmeldeanlage	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
Prüfung und Wartung der Alarmanlage einschließlich des Telefonwahlgerätes sowie aller Schutzeinrichtungen und Sensoren (mindestens jährlich)	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	

2. Notstromanlage			<i>Maßnahmen</i>
2.1. Nennleistung			
ausreichend für alle Stromabnehmer im Stall	ja	nein	
2.2. Stromversorgung zum Starten des Aggregats sowie für die Aggregatsteuerung			
netzspannungsunabhängiger Akku- / Batterie- Betrieb	ja	nein	
Akku- / Batterie- Wechsel- Intervall (in Jahren)	≤ 5	> 5	
2.3. Kraftstoff für Verbrennungsmotoren			
wintertauglicher Kraftstoff / Kraftstoff und Winterzusatz	ja	nein	
für eine mindestens 1-tägige Betriebszeit unter Last	ja	nein	
2.4. Netz- / Notstromumschaltung			
	automatisch	manuell	
2.5. Prüfung der Betriebsbereitschaft			
vor Inbetriebsetzung der Anlage	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
tägliche Kontrolle auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
wöchentlicher Probebetrieb	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
monatlicher Probebetrieb unter Last	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	
Prüfung und Wartung der Notstromanlage (mindestens jährlich)	ja	nein	
Dokumentation der Prüfung für mindestens 3 Jahre	ja	nein	